

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	512,362	29,013	16,466	39.9	29.9
Centro Operacional Chincha	254,435	15,807	5,749	NA	31.8
City Gate de Independencia	20,458	3,953	0	40.9	34.3
Total Distribuido	787,255	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,973	1,692	129	3.7	20.4
Centro Operacional Chincha	PE 18,546	1,071	90	3.4	31.8
	AC 218,916	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,174	1,293	408	3.8	36.3
	AC 124,358	12,174	689	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,529	1,834	137	3.5	22.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,932	2,419	0	3.7	27.0
City Gate Ica	PE 10,903	588	327	3.6	35.7
	AC 103,807	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 625	88	0	3.3	42.2
City Gate Marcona	PE 370	25	1	3.1	33.4
Troncal H-P ⁴	AC 191,025	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 47,171	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	20,458	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,634	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,968	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	125,423	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,574	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,808	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	441,921	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica