

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	551,976	28,003	13,471	40.1	25.2
Centro Operacional Chincha	289,911	16,373	7,212	NA	31.7
City Gate de Independencia	10,176	2,721	0	41.2	32.3
Total Distribuido	852,063	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,606	1,487	17	3.7	18.2
Centro Operacional Chincha	PE 23,042	1,500	655	3.6	31.7
	AC 253,263	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,130	1,321	448	3.9	32.0
	AC 139,592	8,815	666	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,955	1,924	102	3.5	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 7,936	2,429	0	3.6	24.5
City Gate Ica	PE 10,988	602	359	3.6	35.2
	AC 109,399	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 619	84	0	3.3	37.9
City Gate Marcona	PE 854	39	30	3.3	33.4
Troncal H-P ⁴	AC 183,285	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 49,057	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 15,160	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	10,176	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,708	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,560	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	122,017	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,818	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,441	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	514,343	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica