

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	459,374	25,132	4,741	39.6	28.1
Centro Operacional Chincha	185,921	13,061	1,924	NA	32.4
City Gate de Independencia	40,813	3,996	0	40.7	32.6
Total Distribuido	686,108	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 11,946	1,461	0	3.6	19.6
Centro Operacional Chincha	PE 22,459	1,329	472	3.6	32.4
	AC 151,516	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 14,554	1,222	271	3.9	34.4
	AC 19,419	1,640	301	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,755	1,802	271	3.5	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 13,345	2,419	0	3.9	26.4
City Gate Ica	PE 11,225	596	341	3.6	35.5
	AC 109,089	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 626	89	0	3.3	37.8
City Gate Marcona	PE 822	38	26	2.7	31.9
Troncal H-P ⁴	AC 204,241	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 41,920	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 25,376	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	40,813	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,298	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,904	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,039	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,236	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,310	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	299,508	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica