

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	405,069	25,502	12,584	40.2	31.0
Centro Operacional Chincha	255,307	13,758	6,470	NA	35.0
City Gate de Independencia	94,795	4,138	3,427	40.8	30.3
Total Distribuido	755,171	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,819	1,384	91	3.6	19.5
Centro Operacional Chincha	PE 23,433	1,541	559	3.6	35.0
	AC 218,055	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 17,375	1,348	391	3.9	32.0
	AC 19,761	1,466	427	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,373	1,676	191	3.5	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,752	2,407	0	3.9	26.5
City Gate Ica	PE 11,014	587	358	3.6	35.3
	AC 97,608	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 635	90	0	3.3	37.0
City Gate Marcona	PE 1,137	56	43	3.2	32.4
Troncal H-P ⁴	AC 207,595	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 28,693	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	94,795	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,802	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	18,549	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	149,244	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,214	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,091	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	321,350	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica