

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/05/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	462,529	28,436	4,478	39.8	27.7
Centro Operacional Chincha	267,046	14,878	6,911	NA	34.6
City Gate de Independencia	95,388	4,288	3,482	40.7	25.2
Total Distribuido	824,963	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,061	1,524	25	3.6	18.7
Centro Operacional Chincha	PE 23,636	1,277	560	3.6	34.6
	AC 229,349	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,262	1,402	230	3.9	30.8
	AC 19,840	2,530	245	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,561	2,015	202	3.5	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,219	2,403	0	3.8	24.9
City Gate Ica	PE 11,143	606	364	3.6	35.3
	AC 102,238	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 631	88	0	3.3	35.4
City Gate Marcona	PE 863	51	25	2.4	27.7
Troncal H-P ⁴	AC 229,962	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 52,390	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	95,388	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,401	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,977	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	163,584	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,579	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,535	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	356,078	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica