

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 04/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	367,328	24,720	5,170	53.9	35.9
Centro Operacional Chincha	148,478	8,336	5,100	NA	37.0
City Gate de Independencia	85,660	5,806	0	40.8	24.6
Total Distribuido	601,466	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	14,071	1,405	83	3.6	22.5
Centro Operacional Chincha	PE	23,248	969	80	3.6	37.0
	AC	111,159	8,336	5,100	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	17,445	1,433	210	4.0	32.3
	AC	20,061	2,140	224	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,108	1,903	184	3.5	24.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,191	2,419	0	3.4	27.3
City Gate Ica	PE	9,694	507	350	3.5	26.1
	AC	113,591	8,975	4,784	17.3	
City Gate Nasca	PE	623	42	0	3.6	45.5
City Gate Marcona	PE	916	98	34	2.8	30.9
Troncal H-P ⁴	AC	131,686	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	60,920	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	85,660	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	12,865	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,446	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	116,375	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	101,354	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	47,923	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	250,750	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica