

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	408,006	22,781	9,261	53.7	36.3
Centro Operacional Chincha	199,151	11,818	6,933	NA	33.8
City Gate de Independencia	121,849	5,456	0	40.6	28.5
Total Distribuido	729,006	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 15,454	1,232	217	3.6	22.1
Centro Operacional Chincha	PE 25,430	1,060	80	3.6	33.8
	AC 158,267	11,818	6,933	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,661	1,375	276	3.9	31.6
	AC 27,176	5,484	311	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,872	1,941	201	3.4	23.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,097	2,408	0	3.3	26.9
City Gate Ica	PE 9,895	514	330	3.5	26.0
	AC 109,201	10,840	958	17.3	
City Gate Nasca	PE 611	35	2	3.6	40.0
City Gate Marcona	PE 832	95	31	2.9	32.7
Troncal H-P ⁴	AC 187,966	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 36,682	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	121,849	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,506	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,224	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,236	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,627	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	92,776	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	263,775	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica