

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	409,218	24,647	4,011	53.0	34.5
Centro Operacional Chincha	161,848	9,964	4,383	NA	34.7
City Gate de Independencia	79,215	5,517	0	40.8	26.7
Total Distribuido	650,281	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,883	1,417	268	3.6	22.5
Centro Operacional Chincha	PE 23,159	965	80	3.6	34.7
	AC 121,806	9,964	4,383	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 16,431	1,231	386	3.9	33.5
	AC 19,957	3,209	421	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,413	1,441	204	3.5	24.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,106	2,408	0	4.0	29.4
City Gate Ica	PE 9,853	489	340	3.5	26.4
	AC 117,965	10,954	1,150	17.0	
City Gate Nasca	PE 632	40	0	3.6	37.2
City Gate Marcona	PE 949	98	35	3.2	32.0
Troncal H-P ⁴	AC 185,025	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 41,473	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	79,215	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,124	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,254	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,647	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,505	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,995	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	274,127	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica