

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	367,069	22,199	7,912	53.3	38.1
Centro Operacional Chincha	115,085	6,737	3,900	NA	39.7
City Gate de Independencia	20,222	5,448	0	40.6	37.2
Total Distribuido	502,376	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 5,001	814	156	3.6	22.8
Centro Operacional Chincha	PE 21,925	914	80	3.6	39.7
	AC 88,159	6,737	3,900	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,747	1,116	329	3.9	33.2
	AC 15,040	1,209	357	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,626	1,660	157	3.4	22.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,750	2,415	0	4.0	28.3
City Gate Ica	PE 9,851	496	331	3.5	26.5
	AC 74,274	9,345	1,178	17.2	
City Gate Nasca	PE 549	36	0	3.6	36.1
City Gate Marcona	PE 835	91	31	3.3	29.2
Troncal H-P ⁴	AC 194,812	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 48,934	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	20,222	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,320	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	64	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	153,428	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	33,515	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,485	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	224,691	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica