

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	399,965	25,183	4,441	53.8	35.7
Centro Operacional Chincha	135,337	8,056	4,546	NA	37.8
City Gate de Independencia	57,899	5,581	0	40.5	29.0
Total Distribuido	593,201	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,553	900	0	3.6	22.1
Centro Operacional Chincha	PE 23,397	975	80	3.6	37.8
	AC 105,387	8,056	4,546	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,329	1,187	218	3.9	33.3
	AC 14,607	1,253	255	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,573	1,772	161	3.4	23.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,160	2,414	0	3.3	29.1
City Gate Ica	PE 9,973	507	304	3.5	26.0
	AC 116,064	11,409	1,242	17.0	
City Gate Nasca	PE 547	36	0	3.6	36.4
City Gate Marcona	PE 835	89	31	3.3	31.5
Troncal H-P ⁴	AC 209,974	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 34,326	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	57,899	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,798	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,351	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,825	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,064	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,021	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	235,666	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica