

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	387,773	23,586	7,602	53.8	36.7
Centro Operacional Chincha	127,651	7,984	2,737	NA	39.2
City Gate de Independencia	25,000	5,611	0	40.7	35.6
Total Distribuido	540,424	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,027	853	138	3.6	21.4
Centro Operacional Chincha	PE 22,212	926	80	3.6	39.2
	AC 99,412	7,984	2,737	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 8,719	837	165	4.0	31.7
	AC 10,089	941	211	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,263	1,648	162	3.5	22.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 21	48	0	3.3	26.3
City Gate Ica	PE 9,386	494	242	3.5	26.0
	AC 71,692	10,253	777	17.3	
City Gate Nasca	PE 565	36	0	3.6	36.7
City Gate Marcona	PE 837	111	31	3.3	30.1
Troncal H-P ⁴	AC 201,090	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,440	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 24,671	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	25,000	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,982	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,106	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	31,495	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	45,372	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	237,467	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica