

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	376,598	24,179	3,723	53.1	34.9
Centro Operacional Chincha	162,613	9,877	5,670	NA	36.9
City Gate de Independencia	120,177	5,693	0	40.6	27.0
Total Distribuido	659,388	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,562	1,425	241	3.6	21.3
Centro Operacional Chincha	PE 24,797	1,033	80	3.6	36.9
	AC 120,254	9,877	5,670	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,736	1,319	363	3.9	31.2
	AC 21,440	2,969	395	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,405	1,520	103	3.4	23.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,073	2,415	0	3.4	26.3
City Gate Ica	PE 9,755	496	336	3.5	26.6
	AC 114,968	11,144	1,369	17.2	
City Gate Nasca	PE 642	36	0	3.6	37.9
City Gate Marcona	PE 830	93	31	3.3	32.1
Troncal H-P ⁴	AC 184,070	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 23,806	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	120,177	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,836	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,175	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	137,059	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,530	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,065	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	253,674	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica