

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	406,047	23,616	2,350	53.6	32.0
Centro Operacional Chincha	208,874	11,457	7,460	NA	31.9
City Gate de Independencia	86,387	5,466	0	40.8	27.7
Total Distribuido	701,308	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,301	1,597	0	3.6	21.3
Centro Operacional Chincha	PE 24,902	1,038	80	3.6	31.9
	AC 171,671	11,457	7,460	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,894	1,357	307	3.9	33.0
	AC 18,991	1,687	334	17.6	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 19,225	1,892	204	3.5	22.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,183	2,416	0	4.0	28.1
City Gate Ica	PE 9,992	505	330	3.5	26.2
	AC 115,749	12,875	1,881	17.1	
City Gate Nasca	PE 591	40	1	3.6	37.5
City Gate Marcona	PE 879	137	29	2.9	32.7
Troncal H-P ⁴	AC 197,381	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 47,616	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	86,387	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,592	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,296	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,493	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,787	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,157	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	281,050	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Nombre: Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica