

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02/08/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	432,349	29,280	6,472	52.3	30.2
Centro Operacional Chincha	202,590	14,180	3,831	NA	26.7
City Gate de Independencia	128,971	5,465	4,823	36.3	23.2
<b>Total Distribuido</b>	<b>763,910</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 23,858	2,014	275	3.6	16.0
Centro Operacional Chincha	PE 26,333	1,097	80	3.6	26.7
	AC 152,399	14,180	3,831	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 20,507	1,446	508	3.9	28.9
	AC 2,534	1,601	528	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,722	1,909	107	3.5	18.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,901	2,401	0	4.0	24.9
Estación de Distrito de Paracas <sup>7</sup>	PE			3.9	18.9
City Gate Ica	PE 10,128	524	328	3.5	25.9
	AC 119,588	11,340	1,464	17.2	
City Gate Nasca	PE 657	103	0	3.5	34.7
City Gate Marcona	PE 978	42	37	2.7	28.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 199,954	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 55,539	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	128,971	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,183	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,508	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	149,263	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,339	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,555	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	295,250	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
  - Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica