

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07/08/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	398,356	29,467	940	52.9	27.9
Centro Operacional Chinchá	160,966	12,756	2,855	NA	25.6
City Gate de Independencia	10,450	4,234	0	36.4	29.5
<b>Total Distribuido</b>	<b>569,772</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 7,073	1,000	0	3.6	15.1
Centro Operacional Chinchá	PE 22,012	917	80	3.6	25.6
	AC 131,881	12,756	2,855	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 9,126	850	151	4.0	28.8
	AC 1,280	968	182	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,843	1,773	0	3.5	17.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4.0	25.1
Estación de Distrito de Paracas <sup>7</sup>	PE			3.9	16.9
City Gate Ica	PE 9,479	509	217	3.5	25.0
	AC 116,233	11,457	469	17.1	
City Gate Nasca	PE 591	88	0	3.6	29.3
City Gate Marcona	PE 983	42	36	3.0	23.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 217,010	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 61,371	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	10,450	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	49,221	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,789	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,512	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,374	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	223,986	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- Se tiene pendiente la instalación del sistema de medición de la estación
- NA: No Aplica