

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	457,092	33,069	2,852	54.0	34.8
Centro Operacional Chincha	160,432	13,529	2,888	NA	32.6
City Gate de Independencia	126,380	5,469	4,557	40.7	38.6
Total Distribuido	743,904	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 15,220	1,489	245	3.6	23.2
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	32.6
	AC 122,204	NA	NA	17.1	
Centro Operacional Pisco	PE 13,070	1,056	223	3.9	33.2
	AC 17,119	1,559	266	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,190	1,616	0	3.4	27.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,984	2,405	0	3.7	24.3
City Gate Ica	PE 11,986	650	752	3.6	29.1
	AC 141,000	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 635	87	1	3.6	42.5
City Gate Marcona	PE 633	31	23	3.1	34.0
Troncal H-P ⁴	AC 197,839	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 21,582	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 28,053	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	126,380	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,585	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,606	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,648	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,334	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,179	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	272,172	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica