

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	438,042	24,583	10,401	55.2	34.8
Centro Operacional Chincha	176,883	11,042	3,397	NA	32.7
City Gate de Independencia	125,242	5,391	4,781	40.7	28.4
Total Distribuido	740,167	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,548	1,272	108	3.7	22.7
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	32.7
	AC 141,327	NA	NA	17.3	
Centro Operacional Pisco	PE 17,384	1,249	431	3.9	31.8
	AC 21,908	1,773	454	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,569	583	72	3.4	27.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,054	2,404	0	3.7	24.0
City Gate Ica	PE 12,016	635	752	3.6	29.4
	AC 148,500	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 611	83	0	3.6	42.8
City Gate Marcona	PE 646	30	24	3.1	33.5
Troncal H-P ⁴	AC 208,180	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 27,239	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	125,242	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,158	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,984	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,038	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,232	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,661	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	280,917	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica