

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	462,130	26,913	10,235	54.2	32.6
Centro Operacional Chincha	177,758	11,696	3,408	NA	28.8
City Gate de Independencia	95,782	5,417	0	40.6	25.8
Total Distribuido	735,670	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,659	1,383	36	3.7	20.7
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	28.8
	AC 142,091	NA	NA	17.1	
Centro Operacional Pisco	PE 18,274	1,316	469	3.9	33.3
	AC 21,095	1,663	481	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,866	1,716	0	3.4	23.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,605	2,402	0	3.7	24.3
City Gate Ica	PE 12,040	653	752	3.6	29.9
	AC 147,012	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 612	81	0	3.6	38.3
City Gate Marcona	PE 1,020	50	37	3.0	34.2
Troncal H-P ⁴	AC 197,778	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 65,543	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	95,782	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,211	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,555	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,012	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,700	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,576	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	322,550	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica