

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	459,071	29,380	11,797	53.1	33.4
Centro Operacional Chincha	168,357	13,416	3,292	NA	32.7
City Gate de Independencia	109,895	5,481	0	40.9	26.9
Total Distribuido	737,323	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 7,486	959	0	3.7	22.6
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	32.7
	AC 137,863	NA	NA	17.3	
Centro Operacional Pisco	PE 14,310	1,180	245	3.9	36.4
	AC 17,222	1,432	259	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,168	1,673	27	3.4	22.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,794	2,406	0	3.7	28.8
City Gate Ica	PE 12,175	654	752	3.6	30.3
	AC 153,123	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 585	87	0	3.6	39.2
City Gate Marcona	PE 691	31	26	3.3	32.9
Troncal H-P ⁴	AC 216,379	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 44,988	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	109,895	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,531	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,472	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,376	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,499	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,602	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	290,311	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica