

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	445,668	26,039	2,651	53.1	32.5
Centro Operacional Chincha	174,159	10,527	3,370	NA	32.2
City Gate de Independencia	120,970	5,621	0	40.8	27.7
Total Distribuido	740,797	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 9,814	1,106	94	3.6	22.3
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	32.2
	AC 141,337	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 17,372	1,378	305	3.9	37.7
	AC 18,719	1,557	338	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,570	1,750	0	3.4	23.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,808	2,414	0	3.7	25.6
City Gate Ica	PE 12,216	670	752	3.6	26.3
	AC 137,032	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 621	89	2	3.6	41.5
City Gate Marcona	PE 876	41	33	2.9	31.1
Troncal H-P ⁴	AC 197,841	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 35,583	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 30	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	120,970	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,707	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,293	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,841	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,082	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,182	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	272,722	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica