

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	375,680	24,968	8,492	53.5	33.2
Centro Operacional Chincha	172,209	13,938	3,292	NA	32.2
City Gate de Independencia	88,764	5,274	2,005	41.2	27.9
Total Distribuido	636,653	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 9,996	1,178	0	3.6	22.7
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	32.2
	AC 139,205	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 17,498	1,463	310	3.8	37.3
	AC 19,980	1,738	327	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,300	1,752	28	3.5	23.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,052	2,401	0	3.7	25.6
City Gate Ica	PE 12,157	676	752	3.6	26.7
	AC 137,961	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 631	90	0	3.6	41.2
City Gate Marcona	PE 828	35	34	3.0	30.9
Troncal H-P ⁴	AC 107,018	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 56,891	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	88,764	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,955	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,105	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	57,958	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,974	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,298	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	302,235	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica