

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	331,523	28,049	2,828	53.6	34.4
Centro Operacional Chincha	142,880	8,629	4,485	NA	34.4
City Gate de Independencia	92,072	5,673	0	40.7	29.1
Total Distribuido	566,475	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,205	826	0	3.6	23.2
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	34.4
	AC 113,667	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 15,920	1,224	281	3.9	37.2
	AC 16,899	1,284	296	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,452	2,483	62	3.5	23.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,973	2,398	0	3.7	25.6
City Gate Ica	PE 12,991	764	752	3.6	15.5
	AC 127,666	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 577	80	0	3.6	41.2
City Gate Marcona	PE 827	41	28	3.1	33.5
Troncal H-P ⁴	AC 93,680	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 50,791	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	92,072	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,269	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,668	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	44,743	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	67,313	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	50,119	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	280,544	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica