

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	281,784	17,473	1,125	53.8	34.5
Centro Operacional Chincha	126,228	7,595	4,594	NA	29.4
City Gate de Independencia	25,619	5,402	0	40.9	34.4
Total Distribuido	433,631	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 4,559	680	0	3.6	26.9
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.7	29.4
	AC 98,661	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 11,009	975	152	3.9	38.6
	AC 11,952	1,033	161	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,922	1,546	12	3.5	24.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.7	26.6
City Gate Ica	PE 12,300	658	752	3.6	33.7
	AC 113,526	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 542	71	0	3.6	40.8
City Gate Marcona	PE 826	38	31	3.2	35.1
Troncal H-P ⁴	AC 90,886	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 32,205	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	25,619	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,996	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	12	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	43,878	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	54,777	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,198	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	217,536	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica