

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	325,207	25,280	3,120	53.9	33.0
Centro Operacional Chincha	148,184	8,819	5,319	NA	33.1
City Gate de Independencia	119,425	5,629	0	40.9	26.7
Total Distribuido	592,816	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 11,312	1,204	72	3.6	22.8
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	33.1
	AC 113,864	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 18,450	1,352	456	3.8	37.3
	AC 19,529	1,403	464	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,655	1,627	3	3.5	23.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,152	2,395	0	3.7	25.9
City Gate Ica	PE 12,240	661	752	3.6	26.1
	AC 132,353	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 625	87	0	3.6	42.4
City Gate Marcona	PE 828	35	34	3.2	33.0
Troncal H-P ⁴	AC 92,026	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 39,380	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	119,425	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,677	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,427	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	44,921	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	67,514	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,124	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	279,758	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica