

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08/02/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	438,743	26,870	6,993	52.6	32.5
Centro Operacional Chincha	156,145	9,355	5,547	NA	33.1
City Gate de Independencia	82,975	5,444	0	40.7	26.7
Total Distribuido	677,863	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	13,006	1,369	82	3.6	22.2
Centro Operacional Chincha	PE	22,300	1,200	80	3.6	33.1
	AC	120,839	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	20,032	1,459	502	3.8	35.1
	AC	21,736	1,530	544	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,290	1,694	0	3.4	25.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,881	2,399	0	3.7	25.3
City Gate Ica	PE	10,238	656	752	3.6	26.4
	AC	145,188	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	615	88	0	3.6	42.0
City Gate Marcona	PE	805	38	29	3.2	33.2
Troncal H-P ⁴	AC	177,629	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	65,051	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	82,975	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,879	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,089	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	129,661	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,732	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,291	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	319,958	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:

 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica