

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/02/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	472,827	36,677	0	50.6	32.9
Centro Operacional Chincha	154,002	9,180	5,319	NA	34.4
City Gate de Independencia	101,704	5,867	0	40.8	26.7
Total Distribuido	728,533	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,360	1,318	72	3.6	23.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	34.4
	AC 119,342	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,877	1,365	335	3.8	37.0
	AC 18,921	1,431	357	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 9,650	1,405	0	3.5	25.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,994	2,413	0	3.7	26.0
City Gate Ica	PE 7,953	460	752	3.5	27.0
	AC 145,441	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 610	83	0	3.6	39.7
City Gate Marcona	PE 800	36	30	3.2	33.1
Troncal H-P ⁴	AC 229,862	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 55,518	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	101,704	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,717	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,665	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	185,481	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,681	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,311	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	298,774	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica