

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/02/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	407,228	24,761	0	53.2	33.4
Centro Operacional Chincha	128,398	9,010	3,607	NA	33.2
City Gate de Independencia	72,964	5,401	0	41.0	33.8
Total Distribuido	608,590	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 4,258	1,240	55	3.6	24.7
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	33.2
	AC 101,840	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 9,747	2,052	0	3.9	38.6
	AC 10,792	2,336	0	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 8,511	1,387	0	3.5	26.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.7	26.6
City Gate Ica	PE 7,768	490	752	3.5	26.7
	AC 144,036	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 518	81	0	3.6	42.3
City Gate Marcona	PE 819	48	23	3.2	36.5
Troncal H-P ⁴	AC 234,771	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 38,935	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	72,964	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,442	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	25	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	188,304	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,622	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,341	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	226,561	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica