

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/02/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	552,058	31,027	12,400	52.9	32.7
Centro Operacional Chincha	160,864	10,069	5,670	NA	34.2
City Gate de Independencia	84,126	5,671	0	41.0	27.3
Total Distribuido	797,048	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,283	1,366	91	3.6	23.5
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	34.2
	AC 125,281	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 19,087	1,311	417	3.9	37.7
	AC 20,567	1,692	201	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 10,028	1,360	0	3.4	26.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,108	2,400	0	3.7	26.6
City Gate Ica	PE 8,107	475	752	3.5	27.0
	AC 143,998	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 562	80	0	3.6	41.9
City Gate Marcona	PE 821	39	33	2.9	34.7
Troncal H-P ⁴	AC 191,482	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 27,859	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 118,439	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	84,126	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,445	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,924	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,113	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,849	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	59,028	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	388,563	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica