

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/02/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	346,946	30,655	638	53.8	32.6
Centro Operacional Chincha	188,858	11,265	5,701	NA	32.9
City Gate de Independencia	80,053	5,595	0	40.8	31.0
Total Distribuido	615,857	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,680	1,282	65	3.6	23.1
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	32.9
	AC 153,878	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 18,874	1,370	506	3.9	38.8
	AC 20,034	1,467	526	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 9,221	1,433	0	3.5	25.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,113	2,403	0	3.7	26.0
City Gate Ica	PE 7,778	464	752	3.5	26.3
	AC 133,283	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 596	80	0	3.6	44.1
City Gate Marcona	PE 836	37	34	3.2	32.2
Troncal H-P ⁴	AC 184,292	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 50,709	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	80,053	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,626	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,688	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	136,978	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,783	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	80,448	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	287,071	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica