

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/02/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	421,201	24,988	5,602	53.3	31.7
Centro Operacional Chincha	183,506	10,539	4,097	NA	31.9
City Gate de Independencia	86,870	5,470	0	40.8	26.2
Total Distribuido	691,577	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 11,134	1,294	0	3.6	23.7
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	31.9
	AC 150,072	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,151	1,344	270	3.9	35.1
	AC 18,282	1,422	284	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,838	1,500	0	3.5	23.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,060	2,401	0	3.7	26.1
City Gate Ica	PE 9,210	585	752	3.5	26.5
	AC 130,786	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 600	86	0	3.6	37.9
City Gate Marcona	PE 825	52	17	3.2	33.7
Troncal H-P ⁴	AC 201,773	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,627	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	86,870	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,571	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,020	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,181	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	63,529	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,742	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	292,614	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica