

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/02/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	478,363	30,133	4,761	52.8	34.4
Centro Operacional Chincha	194,251	11,199	5,402	NA	34.6
City Gate de Independencia	117,069	5,702	0	40.7	29.9
Total Distribuido	789,683	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 9,738	1,027	0	3.6	23.6
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	34.6
	AC 162,213	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 16,055	1,267	270	3.9	35.2
	AC 17,179	1,333	285	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,450	1,749	111	3.5	23.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,180	2,406	0	4.0	25.9
City Gate Ica	PE 9,414	477	752	3.5	27.5
	AC 121,631	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 534	78	0	3.6	41.4
City Gate Marcona	PE 821	38	31	3.1	33.1
Troncal H-P ⁴	AC 220,185	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46,532	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 17,382	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	117,069	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,163	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	16	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,006	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	47,495	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	95,854	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	309,080	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica