

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	419,756	33,746	4,417	52.9	31.7
Centro Operacional Chincha	300,250	17,701	8,534	NA	26.8
City Gate de Independencia	85,343	5,948	0	36.7	25.2
Total Distribuido	805,349	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 4,098	721	0	3.7	15.9
Centro Operacional Chincha	PE 20,094	837	80	3.7	26.8
	AC 276,058	17,701	8,534	17.3	
Centro Operacional Pisco	PE 11,446	1,053	195	4.1	27.9
	AC 54,203	6,862	408	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,219	1,784	215	3.5	17.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4.0	21.9
City Gate Ica	PE 9,764	488	325	3.5	24.6
	AC 103,161	7,407	4,036	17.5	
City Gate Nasca	PE 606	91	0	3.5	31.0
City Gate Marcona	PE 979	42	36	3.0	28.3
Troncal H-P ⁴	AC 201,302	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 38,742	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	85,343	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,255	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,046	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	67,215	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	81,235	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	388,920	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica