

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	426,674	21,490	9,365	53.2	29.8
Centro Operacional Chincha	183,312	11,251	3,682	NA	25.9
City Gate de Independencia	124,169	5,406	4,019	36.6	23.2
Total Distribuido	734,155	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,913	1,665	192	3.6	16.3
Centro Operacional Chincha	PE 20,005	834	80	3.6	25.9
	AC 145,394	11,251	3,682	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 22,102	1,592	583	4.0	26.7
	AC 23,990	1,791	630	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 20,628	2,083	186	3.5	17.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,827	2,143	0	3.4	24.2
City Gate Ica	PE 9,953	515	325	3.5	24.6
	AC 112,782	11,320	818	17.1	
City Gate Nasca	PE 705	108	0	3.5	30.0
City Gate Marcona	PE 985	42	37	2.8	24.0
Troncal H-P ⁴	AC 184,466	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 26,193	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 15,043	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	124,169	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,189	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,355	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,922	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,206	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,943	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	278,371	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica