

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	481,876	29,919	9,232	51.2	28.2
Centro Operacional Chincha	164,059	10,848	2,835	NA	25.3
City Gate de Independencia	16,311	5,440	0	36.5	32.2
Total Distribuido	662,246	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,336	792	0	3.6	16.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,106	921	80	3.6	25.3
	AC 135,617	10,848	2,835	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 10,043	837	204	4.1	30.2
	AC 11,544	959	256	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,545	1,618	234	3.5	17.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.3	25.8
City Gate Ica	PE 9,617	471	327	3.5	26.0
	AC 116,504	12,355	1,047	17.0	
City Gate Nasca	PE 619	95	0	3.5	32.8
City Gate Marcona	PE 957	41	36	2.8	28.1
Troncal H-P ⁴	AC 209,743	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 42,874	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 61,430	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	16,311	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,591	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,152	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,855	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,207	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	279,130	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica