

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/07/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	412,194	29,064	10,904	53.1	29.9
Centro Operacional Chincha	182,330	11,194	3,387	NA	24.0
City Gate de Independencia	57,466	5,571	0	36.6	23.0
<b>Total Distribuido</b>	651,990	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 20,603	1,802	293	3.6	16.4
Centro Operacional Chincha	PE 25,641	1,068	80	3.6	24.0
	AC 136,086	11,194	3,387	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 21,163	1,543	469	4.0	28.0
	AC 24,418	2,841	565	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 20,871	2,026	145	3.5	18.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,616	2,118	0	4.0	26.9
City Gate Ica	PE 9,852	505	325	3.5	25.2
	AC 89,822	7,861	2,637	17.2	
City Gate Nasca	PE 703	109	0	3.5	34.6
City Gate Marcona	PE 982	42	36	2.8	28.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 202,955	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 24,490	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 7,322	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	57,466	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,403	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,497	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151,055	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	50,940	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,663	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	269,966	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica