

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	294,386	44,371	942	46,3	27,1
Centro Operacional Chincha	241,371	16,988	2,937	NA	24,8
City Gate de Independencia	117,184	5,454	40	36,2	21,0
Total Distribuido	652,941	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 23,064	1,978	957	3,7	16,6
Centro Operacional Chincha	PE 25,363	1,057	80	3,6	24,8
	AC 192,944	16,988	2,937	17,4	
Centro Operacional Pisco	PE 596	1,549	436	3,9	31,6
	AC 6,477	10,848	592	17,0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0,0	0,0
Estación Distrito Ica	PE 463	2,050	180	3,5	17,4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,306	2,246	0	3,3	19,2
City Gate Ica	PE 323	507	330	3,5	26,4
	AC 2,719	11,023	2,374	17,1	
City Gate Nasca	PE 712	111	0	3,5	31,3
City Gate Marcona	PE 917	41	37	2,6	24,9
Troncal H-P ⁴	AC 202,357	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 48,462	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 21,053	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	117,184	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,972	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,218	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,167	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	53,636	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,915	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	208,849	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica