

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	397,956	26,138	9,326	49.7	27.3
Centro Operacional Chincha	190,517	10,532	3,872	NA	24.5
City Gate de Independencia	127,468	5,533	4,771	36.4	22.8
Total Distribuido	715,941	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 20,715	1,756	353	3.7	16.0
Centro Operacional Chincha	PE 23,809	992	80	3.6	24.5
	AC 145,993	10,532	3,872	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 15,628	1,261	366	3.9	24.8
	AC 21,856	3,185	429	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 21,526	2,055	151	3.5	18.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,832	2,384	0	4.0	24.6
	PE 9,749	497	305	3.5	
City Gate Ica	AC 146,862	13,452	4,879	17.1	26.4
	PE 642	101	0	3.5	
City Gate Nasca	PE 1,020	54	29	3.0	28.4
City Gate Marcona	PE 1,020	54	29	3.0	28.4
Troncal H-P ⁴	AC 219,603	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 23,512	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,468	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,041	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,337	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,225	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	100,250	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,319	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	266,576	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica