

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/07/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	412,493	23,173	9,284	52.8	26.9
Centro Operacional Chincha	121,336	7,429	2,793	NA	26.3
City Gate de Independencia	0	0	0	39.6	14.7
<b>Total Distribuido</b>	<b>533,829</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	7,688	888	3	3.6	15.1
Centro Operacional Chincha	PE	24,121	1,005	80	3.7	26.3
	AC	89,527	7,429	2,793	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	14,084	1,177	179	3.9	22.4
	AC	15,801	1,326	243	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,291	2,030	0	3.5	17.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	9,884	2,188	0	3.3	18.8
City Gate Ica	PE	8,876	510	162	3.5	24.1
	AC	79,854	8,905	580	17.2	
City Gate Nasca	PE	601	88	0	3.5	32.2
City Gate Marcona	PE	451	46	1	3.0	30.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	214,127	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	28,159	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	24,365	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,150	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,976	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	31,528	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	41,641	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	246,533	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica