

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	419,540	25,732	2,905	53.4	29.7
Centro Operacional Chincha	144,536	8,884	3,006	NA	28.5
City Gate de Independencia	62,258	5,484	0	36.5	30.5
Total Distribuido	626,334	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 7,345	817	71	3.6	15.4
Centro Operacional Chincha	PE 24,440	1,018	80	3.7	28.5
	AC 112,751	8,884	3,006	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 10,548	903	226	3.9	28.1
	AC 12,003	973	325	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,921	1,749	214	3.5	17.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.3	23.8
City Gate Ica	PE 10,096	506	334	3.5	25.0
	AC 117,002	12,820	1,209	17.2	
City Gate Nasca	PE 596	94	0	3.5	33.7
City Gate Marcona	PE 989	42	37	2.6	27.7
Troncal H-P ⁴	AC 211,947	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 39,360	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	62,258	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,348	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,599	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,718	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	57,722	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	219,610	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica