

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 01/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	602,684	33,690	9,651	51.4	28.0
Centro Operacional Chincha	317,343	19,068	8,331	NA	31.0
City Gate de Independencia	128,675	5,482	4,813	40.8	24.9
Total Distribuido	1,048,702	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 18,208	1,504	362	3.6	18.9
Centro Operacional Chincha	PE 24,792	1,033	80	3.6	31.0
	AC 274,343	19,068	8,331	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 21,929	1,538	589	4.0	31.5
	AC 239,012	15,413	4,288	16.9	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,384	1,630	0	3.5	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,157	2,405	0	4.0	27.3
City Gate Ica	PE 9,745	516	282	3.5	26.3
	AC 117,002	12,633	417	17.1	
City Gate Nasca	PE 680	103	34	3.6	31.8
City Gate Marcona	PE 839	37	30	2.7	27.5
Troncal H-P ⁴	AC 177,907	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 57,596	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,675	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,727	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,974	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	122,206	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,995	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,551	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	642,141	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica