

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	580,161	33,533	11,850	53.9	29.4
Centro Operacional Chincha	262,441	13,970	7,357	NA	28.6
City Gate de Independencia	75,186	4,490	0	40.8	22.1
Total Distribuido	917,788	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 19,365	1,495	386	3.6	18.3
Centro Operacional Chincha	PE 23,289	970	80	3.6	28.6
	AC 219,787	13,970	7,357	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 20,951	1,413	541	4.0	28.6
	AC 252,554	14,205	4,731	16.7	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 9,348	1,560	0	3.5	20.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,556	1,867	0	3.4	21.4
City Gate Ica	PE 9,348	518	228	3.5	24.7
	AC 121,165	11,230	677	17.1	
City Gate Nasca	PE 703	106	6	3.6	30.5
City Gate Marcona	PE 947	42	35	2.6	24.1
Troncal H-P ⁴	AC 162,295	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 10,245	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	75,186	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,684	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,002	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	113,609	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,547	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,776	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	548,936	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica