

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	398,181	28,823	1,653	52.4	31.8
Centro Operacional Chincha	181,778	15,191	3,841	NA	31.7
City Gate de Independencia	80,047	5,546	0	40.9	25.8
Total Distribuido	660,006	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	17,296	1,492	369	3.7	18.5
Centro Operacional Chincha	PE	23,244	969	80	3.6	31.7
	AC	141,238	15,191	3,841	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	20,237	1,493	450	4.0	29.2
	AC	23,695	1,770	521	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,814	1,544	0	3.4	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	8,530	1,850	0	3.4	25.2
City Gate Ica	PE	9,096	502	196	3.5	25.5
	AC	127,739	10,219	2,924	17.1	
City Gate Nasca	PE	651	116	6	3.6	34.4
City Gate Marcona	PE	960	41	35	2.7	30.5
Troncal H-P ⁴	AC	206,203	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	59,778	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	80,047	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,979	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,317	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,907	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	83,826	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,576	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	287,876	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica