

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	401,930	24,730	12,814	53.5	29.2
Centro Operacional Chincha	187,388	12,141	3,603	NA	30.8
City Gate de Independencia	128,046	5,457	4,603	40.6	25.2
Total Distribuido	717,364	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 21,077	1,757	264	3.6	17.4
Centro Operacional Chincha	PE 26,398	1,100	80	3.6	30.8
	AC 139,913	12,141	3,603	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 22,649	1,598	578	4.0	26.3
	AC 28,210	2,798	654	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,200	1,552	0	3.4	18.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,596	1,863	0	3.4	24.8
City Gate Ica	PE 9,312	518	209	3.5	24.3
	AC 121,497	11,606	1,766	17.1	
City Gate Nasca	PE 700	103	8	3.6	32.6
City Gate Marcona	PE 969	42	36	2.8	25.1
Troncal H-P ⁴	AC 199,279	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 51,300	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,046	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,449	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,401	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,429	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,923	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,551	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	295,346	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica