

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	458,206	28,094	8,584	51.9	30.0
Centro Operacional Chincha	191,686	12,770	3,795	NA	32.7
City Gate de Independencia	108,332	5,811	0	40.6	26.3
Total Distribuido	758,224	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 20,668	1,665	392	3.6	17.8
Centro Operacional Chincha	PE 25,167	1,049	80	3.6	32.7
	AC 145,851	12,770	3,795	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 21,618	1,487	425	4.0	27.2
	AC 26,691	2,623	528	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,458	1,432	73	3.5	18.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,519	1,853	0	4.0	25.0
City Gate Ica	PE 9,858	503	349	3.5	25.4
	AC 119,654	11,170	2,238	17.1	
City Gate Nasca	PE 690	103	8	3.6	30.2
City Gate Marcona	PE 963	42	36	2.9	25.0
Troncal H-P ⁴	AC 210,762	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 43,748	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 3,245	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	108,332	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,179	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,266	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	163,317	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,521	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,991	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	290,618	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica