

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	419,012	28,284	3,800	52.7	29.1
Centro Operacional Chincha	186,518	12,855	3,792	NA	31.2
City Gate de Independencia	67,455	4,470	2,410	37.3	24.4
Total Distribuido	672,985	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 20,141	1,734	305	3.6	17.1
Centro Operacional Chincha	PE 25,168	1,049	80	3.6	31.2
	AC 141,209	12,855	3,792	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 22,923	1,528	566	4.0	24.3
	AC 26,871	2,293	421	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 19,472	1,872	165	3.5	18.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,615	2,127	0	4.1	24.7
City Gate Ica	PE 10,293	519	363	3.5	24.7
	AC 106,675	10,450	3,949	17.1	
City Gate Nasca	PE 658	112	3	3.5	30.6
City Gate Marcona	PE 970	41	36	3.0	27.6
Troncal H-P ⁴	AC 215,421	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 52,610	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	67,455	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,820	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,020	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,581	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	60,341	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,432	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	302,833	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica