

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/06/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	449,979	30,544	8,810	52.4	29.0
Centro Operacional Chincha	161,859	9,377	3,035	NA	31.7
City Gate de Independencia	39,421	4,482	110	36.9	27.6
<b>Total Distribuido</b>	<b>651,259</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,586	854	259	3.6	17.1
Centro Operacional Chincha	PE 22,452	936	80	3.6	31.7
	AC 130,821	9,377	3,035	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 10,430	911	178	4.1	28.7
	AC 12,299	996	266	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,197	1,626	87	3.5	18.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10	33	0	4.0	23.6
City Gate Ica	PE 10,109	505	340	3.5	25.1
	AC 85,438	7,276	1,802	17.3	
City Gate Nasca	PE 576	79	0	3.5	32.1
City Gate Marcona	PE 865	41	32	3.0	27.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 213,141	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 42,065	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 58,849	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	39,421	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,537	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,603	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	43,717	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,256	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	281,724	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica