

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	463,103	25,363	3,364	52.5	30.7
Centro Operacional Chincha	171,827	22,248	3,056	NA	29.3
City Gate de Independencia	15,713	1,424	120	37.4	20.8
Total Distribuido	650,643	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	10,336	1,314	270	3.6	16.6
Centro Operacional Chincha	PE	22,523	938	80	3.7	29.3
	AC	138,968	22,248	3,056	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	15,541	1,262	323	4.0	29.7
	AC	17,100	1,383	369	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,176	2,111	200	3.5	18.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	9,824	2,132	0	4.1	24.7
City Gate Ica	PE	9,848	516	327	3.5	25.0
	AC	133,525	11,114	4,758	17.1	
City Gate Nasca	PE	677	107	0	3.5	29.8
City Gate Marcona	PE	1,267	64	34	2.6	25.2
Troncal H-P ⁴	AC	207,457	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	59,477	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	15,713	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,701	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,096	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,660	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	96,300	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,137	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	266,824	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica