

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	460,410	72,746	3,364	52.8	31.2
Centro Operacional Chincha	173,715	9,484	3,056	NA	30.0
City Gate de Independencia	113,517	5,447	120	36.7	25.4
Total Distribuido	747,642	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	13,758	1,193	273	3.6	16.4
Centro Operacional Chincha	PE	27,467	1,144	80	3.7	30.0
	AC	132,490	9,484	3,056	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE	20,698	1,250	323	4.0	26.3
	AC	27,386	2,424	369	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	19,274	1,983	200	3.5	18.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	9,906	2,129	0	3.4	24.4
City Gate Ica	PE	9,793	503	327	3.5	24.8
	AC	118,212	11,651	4,758	17.2	
City Gate Nasca	PE	662	103	0	3.5	29.9
City Gate Marcona	PE	1,007	63	34	3.0	24.9
Troncal H-P ⁴	AC	208,004	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,103	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	4,365	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	113,517	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,404	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,164	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,436	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,473	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,127	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	280,521	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica