

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	436,090	25,187	10,308	53.5	32.4
Centro Operacional Chincha	164,226	25,174	3,313	NA	34.7
City Gate de Independencia	85,851	5,452	0	41.0	22.2
Total Distribuido	686,167	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,962	2,461	0	3.6	23.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.5	34.7
	AC 128,964	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 18,198	1,375	475	3.9	34.2
	AC 21,288	1,663	491	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,711	1,779	126	3.5	24.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,135	2,400	0	4.0	26.1
City Gate Ica	PE 9,357	485	752	3.5	26.1
	AC 133,719	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 584	80	0	3.6	42.2
City Gate Marcona	PE 826	35	34	3.0	34.1
Troncal H-P ⁴	AC 185,759	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 48,330	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	85,851	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,680	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,573	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,506	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,481	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,645	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	277,249	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica