

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	425,676	24,201	9,574	52.7	31.8
Centro Operacional Chincha	179,035	9,183	3,442	NA	34.4
City Gate de Independencia	59,692	5,521	0	41.1	22.7
Total Distribuido	664,403	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 13,336	1,269	38	3.6	22.6
Centro Operacional Chincha	PE 22,300	1,200	80	3.6	34.4
	AC 143,399	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 17,692	1,102	155	3.8	20.5
	AC 20,166	1,566	3	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,821	1,216	110	3.4	23.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,320	2,404	0	4.0	25.0
City Gate Ica	PE 9,402	594	752	3.5	24.4
	AC 113,231	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 580	56	0	3.6	25.6
City Gate Marcona	PE 830	46	31	3.1	20.5
Troncal H-P ⁴	AC 186,839	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 60,699	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	59,692	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,741	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,308	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	133,789	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,830	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,157	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	279,789	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica